


Legende:
 Haus gesamt 200 A 3-phasig

W = Wandhydrant
 F = Feuerlöscher
 S = Schuko 16 A
 NA = Notausgang
 RH = Reithalle
 E1 = Elektro/ Unterverteilung variabel 1 x 63 A CEE
 oder 1 x 32 A CEE
 1 x 16 A CEE
 6 x Schuko 16 A

E2 = 1 x 125 A CEE
 3 x 63 A CEE
 E3 + E4 = 1 x 32 A CEE
 1 x 16 A CEE
 3 x 16 A Schuko

▶ = Brückenfüße
 ↑ = Sprühwasserlöschanlage (5-Stränge)

| | | |
|--|---|---------------|
| Bezeichnung |  | Erstellt am : |
| Reithalle München Heßstr.132 80797 München | | 25. 01. 2006 |
| Erstellt von : | | Plan: |
| Sandra Zschach | | 2-leerer GR |
| | | Maßstab: |
| | | 1 - 200 |